



Burmistrz Kłodawy

62 – 650 Kłodawa, ul. Dąbska 17
tel. 63 27 30 622, fax 63 27 30 688
www.bip.klodawa.wlkp.pl www.klodawa.eu
urząd@klodawa.wlkp.pl

RZP.271.5.2020

Kłodawa, dnia 19 maja 2020 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN: PRZEBUDOWA ULICY AL. 1 MAJA W M. KŁODAWA

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.00.00.00 - 7 Roboty budowlane
45.10.00.00 - 8 Przygotowanie terenu pod budowę
45.23.31.20 - 6 Roboty w zakresie budowy dróg

W związku z zapytaniami do prowadzonego postępowania przetargowego na w/w przedmiot zamówienia, poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań oraz udziela odpowiedzi.

1. Dotyczy § 4 pkt 1 projektu umowy.

W związku z dużym zakresem robót oraz terminem zakończenia zadania przypadającego na 30.04.2021r. Wykonawca zwraca się z prośbą o rozpatrzenie możliwości rozliczenia kontraktu fakturami częściowymi (na podstawie protokołów odbioru częściowego). Brak możliwości rozliczeń częściowych obciąża nadmiernie kosztami Wykonawcę oraz powoduje konieczność przyjęcia do wyceny przez oferentów znacznych kosztów na bieżące finansowanie wykonania robót, których nie będzie można rozliczyć w krótkim czasie co w konsekwencji będzie narażało Zamawiającego na zdecydowanie większe koszty inwestycji (tzw. „koszt pieniądza”; kredytowanie) i tym samym sztuczne i niepotrzebne pod kątem dyscypliny finansów publicznych zwiększenie wartości ofert Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie przychylił się do prośby wykonawcy w zakresie możliwości rozliczenia kontraktu fakturami częściowymi.

2. Dotyczy § 6 pkt 4 lit. a) tiret piąty projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie w jaki sposób fakt ewentualnego zniszczenia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w tym nawierzchni dróg zostanie stwierdzony.

Odpowiedź: Fakt ewentualnego zniszczenia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w tym nawierzchni dróg zostanie stwierdzony przez komisję, która zostanie powołana w tym celu.

3. Dotyczy § 13 pkt 1 projektu umowy.

Wnosimy o zmianę w § 13 pkt 1 słowa "opóźnienie" na słowo: "zwłoka".

W ocenie Wykonawcy kara umowna jako forma zryczałtowanego odszkodowania za nie wypełnienie zobowiązań wskazanych w Umowie powinna być określona za niewykonanie tych obowiązków z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, czyli za opóźnienie kwalifikowane – zwłokę.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w § 13 pkt 1 słowa "opóźnienie" na słowo: "zwłoka".

4. Dotyczy § 13 pkt 5, pkt 6 od lit. a) do lit. e) projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie poziomu kar określonych w 13 pkt 5, pkt 6 od lit. a) do lit. e) projektu umowy:

- § 13 pkt 5 – obniżenie kary do 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto.

- § 13 pkt 6 lit. a) oraz lit. b) – obniżenie kary do 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto.

- § 13 pkt 6 lit. c), lit. d) oraz lit. e) - obniżenie kary do 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto.

W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kary jest zbyt wysoki. W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że kara umowna co do istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15).

Odpowiedź: Zamawiający nie przychylił się do prośby Wykonawcy w zakresie obniżenia poziomu kar określonych w 13 pkt 5, pkt 6 od lit. a) do lit. e) projektu umowy.

5. Dotyczy § 13 projektu umowy.

Wykonawca proponuje dodanie zapisu dotyczącego ewentualnych kar dla Zamawiającego z tytułu niedopełnienia swoich obowiązków (opóźnienia związane z udostępnieniem terenu budowy, dostarczeniem dokumentacji technicznej) oraz kar związanych z odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w § 13 projektu umowy zapisu dotyczącego ewentualnych kar dla Zamawiającego.

6. Dotyczy § 13 pkt 7 projektu umowy.

Powołując się na zasadę równości Stron proponujemy wykreślenie zapisu i zastąpienie go następującym:

„7. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie § 13 pkt 7 projektu umowy w/w proponowanym zapisem.

7. Dotyczy D.04.07.01a. Specyfikacje przywołują nieaktualne WT1, WT2-2010. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne WT-1, WT-2 2014? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku. Nadmieniamy, że specyfikacje D.05.03.05a i D.05.03.05b również zostały opracowane w oparciu o wyżej rekomendowane dokumenty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymagań dotyczących mieszanek mineralno – asfaltowych.

8. W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie rodzaju mieszanki na warstwę ścieralną. Zgodnie ze specyfikacją, warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego, natomiast w pozostałej części dokumentacji wskazano mieszankę SMA11, KR5. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Warstwa ścieralna wykonana z SMA11 wg D-05.03.13a Nawierzchnie z mieszanki matyksowo – grysowej (SMA).

9. Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów maksymalny okres gwarancyjny na oznakowanie poziome cienkowarstwowe powinien wynosić maksymalnie 12 miesięcy, natomiast dla oznakowania grubowarstwowego maksymalnie 36 miesięcy. Nawiązując do maksymalnej 60-miesięcznej gwarancji obowiązującej dla niniejszego kontraktu prosimy o weryfikację i ewentualne sprecyzowanie okresu gwarancyjnego dla oznakowania poziomego.

Odpowiedź: Dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego należy przyjąć okres gwarancyjny 12 miesięcy, a dla oznakowania grubowarstwowego - 36 miesięcy. W SIWZ określono minimalny i maksymalny okres gwarancji dla niniejszego przedmiotu zamówienia, będący jednym z kryteriów oceny ofert.

Zapytania oraz odpowiedzi zostały zamieszczone w dniu 19.05.2020 r. na stronie internetowej www.bip.klodawa.wlkp.pl oraz Tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

**Z up. Burmistrza
/-/ Katarzyna Hamiga
Zastępca Burmistrza**