



Burmistrz Kłodawy

62 – 650 Kłodawa, ul. Dąbska 17
tel. 63 27 30 622, fax 63 27 30 688
www.bip.klodawa.wlkp.pl www.klodawa.eu
urząd@klodawa.wlkp.pl

RZP.271.5.2020

Kłodawa, dnia 20 maja 2020 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN: PRZEBUDOWA ULICY AL. 1 MAJA W M. KŁODAWA

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.00.00.00 - 7 Roboty budowlane

45.10.00.00 - 8 Przygotowanie terenu pod budowę

45.23.31.20 - 6 Roboty w zakresie budowy dróg

W związku z zapytaniem do prowadzonego postępowania przetargowego na w/w przedmiot zamówienia, poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytania oraz udziela odpowiedzi.

Prosimy o wyjaśnienie jaką grubość warstw mineralno bitumicznych należy przyjąć do wykonania nawierzchni na przedmiotowej inwestycji:

1. warstwa wiążąca w przedmiarze pozycja 30, gr. 5 cm, natomiast przekrój konstrukcyjny rys. 4 (proj. zmian) gr. 6 cm,
2. warstwa ścieralna w przedmiarze pozycja 31, gr. 4 cm, natomiast przekrój konstrukcyjny rys. 4 (proj. zmian) gr. 5 cm.

Odpowiedź: W wyniku omyłki pisarskiej w Przedmiarze robót i Przekroju konstrukcyjnym Rys. 4 (Projekt zmian) wystąpiły rozbieżności co do grubości warstw mineralno – bitumicznych. Zamawiający wyjaśnia, iż do wykonania nawierzchni na przedmiotowej inwestycji należy przyjąć następujące grubości warstw mineralno – bitumicznych:

- warstwa wiążąca – gr. 5 cm,
- warstwa ścieralna – gr. 5 cm.

W/w grubości warstw zostały wskazane w Projekcie wykonawczym branży drogowej, pkt 13 Konstrukcje nawierzchni.

Zapytanie oraz odpowiedź zostały zamieszczone w dniu 20.05.2020 r. na stronie internetowej www.bip.klodawa.wlkp.pl oraz Tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

**Z up. Burmistrza
/-/ Katarzyna Hamiga
Zastępca Burmistrza**