



Burmistrz Kłodawy

62 – 650 Kłodawa, ul. Dąbska 17
tel. 63 27 30 622, fax 63 27 30 688
www.bip.klodawa.wlkp.pl www.klodawa.eu
urząd@klodawa.wlkp.pl

RZP.271.7.2019

Kłodawa, dnia 19 lipca 2019 r.

ODPOWIEŹ NA ZAPYTANIA W POSTĘPOWANIU PN.

TERMOMODERNIZACJA I REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BIAŁYCH GÓRNIKÓW W KŁODAWIE

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.00.00.00 - 7 Roboty budowlane

45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

W związku z zapytaniami do prowadzonego postępowania przetargowego na w/w przedmiot zamówienia, poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań oraz udziela odpowiedzi.

1. Proszę o podanie:

- a) grubości, współczynnika przenikania ciepła oraz twardości dla płyt z wełny mineralnej zastosowanych do izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej,
- b) grubości oraz rodzaju dwóch warstw papy, które występują w przedmiarze (nawierzchniowa, podkładowa, na jakiej osnowie),
- c) gdzie należy wykonać izolację szczelin dylatacyjnych taśmą PCW w celu wyceny odpowiedniej taśmy,
- d) koloru blachy powlekanej na obróbki blacharskie, rynien i rur spustowych,
- e) szerokości i grubości deski czołowej,
- f) dokładnej średnicy i rodzaju wyrzutni dachowych,
- g) z jakiej cegły należy przemurować kominy,
- h) rodzaju, koloru i wielkości kratki wentylacyjnych,
- i) czy złącza kontrolne znajdują się na ścianach czy w gruncie.

Odpowiedź:

a) W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się zastosowania izolacji z wełny mineralnej.

b) W opracowanej wycenie należy pominąć pozycję nr 3 przedmiaru - pokrycie dachu z papy podkładowej 937,2 m². W pozycji 4 należy przewidzieć pokrycie z papy modyfikowanej JARPLAST SOLO PYE PV300 S54 w.k. - papa zgrzewalna wierzchniego krycia o grubości 5,4 mm, modyfikowana SBS, kolor stalowy, na osnowie z elastycznej włókniny poliestrowej lub inna o równoważnych parametrach technicznych.

- c) Izolację szczelin dylatacyjnych taśmą PCW wykonać w miarę potrzeby w miejscach istniejących dylatacji lub w miejscach istniejących szczelin.
- d) Obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe w kolorze grafitowym.
- e) Deski czołowe o wysokości 22 cm szerokości 7 cm.
- f) Do wyceny przyjąć wyrzutnie dachowe fi 200 mm (np. niskociśnieniowe kominki wentylacyjne Alipai lub inne o równoważnych parametrach technicznych) dla dachów płaskich. Rzeczywista średnica będzie wynikać z istniejącej średnicy wyrzutni istniejących.
- g) Cegła ceramiczna pełna, kl. 15.
- h) Kratki wentylacyjne w kolorze obróbek blacharskich i rynien, z tworzywa sztucznego o wymiarach kratki istniejących 14x14 cm.
- i) Przewidzieć złącza kontrolne w skrzynce rewizyjnej kontrolno - pomiarowej, na ścianie.

Zapytania oraz odpowiedzi zostały zamieszczone w dniu 19.07.2019 r. na stronie internetowej www.bip.klodawa.wlkp.pl oraz Tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.


Z up. BURMISTRZA
Katarzyna Hamiga
Zastępca Burmistrza

Sprawę prowadzi: Monika Michalak, UMiG w Kłodawie, tel. kont. 63 27 30 622, wewn. 118