



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Kole

ON-HK.9011.3.6.2024

Koło, dnia 28.03.2024r.

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
NA TERENIE GMINY KŁODAWA ZA 2023 ROK**

Na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole w oparciu o wyniki prowadzonej w ramach nadzoru bieżącego kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dokonuje **oceny obszarowej jakości wody na terenie Gminy Kłodawa**:

**1. Producenci wody**

Mieszkańców Gminy Kłodawa zaopatrywały 2 wodociągi publiczne dostarczające zbiorowo wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi: Kłodawa i Luboniek. Właścicielem wodociągów jest Gmina Kłodawa, a administratorem Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie, ul. Bierzwieńska 134, 62-650 Kłodawa.

Na terenie Gminy Kłodawa znajduje się 1 podmiot wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej: Kopalnia Soli „KŁODAWA” S.A. w Kłodawie, Aleje 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa.

Nie zarejestrowano indywidualnych ujęć do budynków użyteczności publicznej i do budynków zamieszkania zbiorowego.

**2. Informacje dotyczące produkcji i jakości wody**

**2.1. Wielkość produkcji i liczba ludności zaopatrywanej w wodę**

Lp.	Nazwa wodociągu publicznego	Wielkość produkcji wody [m <sup>3</sup> /d]	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Długość sieci wodociągowej [km]	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów	Końcowa roczna ocena jakości wody
1.	Kłodawa	1331	8252	77,5834	Nie stwierdzono	<b>Przydatna do spożycia</b>
2.	Luboniek	505	3112	89,5950	Nie stwierdzono	<b>Przydatna do spożycia</b>

Tab. nr 1. Wodociągi publiczne w Gminie Kłodawa w 2023r.

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole  
ul. Toruńska 72 | 62-600 Koło  
Oddział Nadzoru do Spraw Higieny Komunalnej  
tel.63 27 22 279 /wew. 12  
sekretariat.psse.kolo@sanepid.gov.pl /  
hk.psse.kolo@sanepid.gov.pl  
NIP 666-11-73-999 | REGON 000309275  
www.gov.pl/web/psse-kolo  
pssekolo/SkrytkaESP

## **2.2. Jakość wody**

W wodociągach publicznych: Kłodawa i Luboniek przeprowadzono 5 kontroli urzędowych oceniających jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach 3 monitoringów parametrów grupy B i 11 monitoringów parametrów grupy A wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Administrator w ramach kontroli wewnętrznej wykonał 3 monitoringi parametrów grupy B, 12 monitoringów parametrów grupy A oraz 12 dodatkowych kontroli jakości wody przekazując terminowo sprawozdania z badań wody do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole.

Po przeprowadzonych badaniach jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej w wodociągach publicznych Kłodawa i Luboniek stwierdzono, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełniała w badanym zakresie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

## **2.3. Sposób uzdatniania i dezynfekcji wody**

W wodociągu publicznym Kłodawa woda ujmowana jest ze studni głębinowych. Proces uzdatniania obejmuje otwarte napowietrzanie, filtrację żwirową pod kątem redukcji żelaza i manganu oraz dezynfekcję ciągłą roztworem podchlorynu sodu.

W wodociągu Luboniek woda ujmowana jest ze studni głębinowych. Proces uzdatniania obejmuje ciśnieniowe napowietrzanie, filtrację żwirową w celu redukcji żelaza i manganu oraz dezynfekcję ciągłą roztworem podchlorynu sodu.

## **2.4. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody i ich wpływ na zdrowie konsumentów**

W wodociągach publicznych Kłodawa i Luboniek nie stwierdzono przekroczeń.

## **2.5. Reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody**

W 2023r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole nie wpłynęły skargi mieszkańców na jakość wody oraz nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie Gminy Kłodawa.

## **2.6. Postępowanie administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne**

Dla wodociągów publicznych Kłodawa i Luboniek wydano łącznie 5 decyzji stwierdzających przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

## **3. Ocena jakości wody**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole dokonując oceny obszarowej jakości wody na terenie Gminy Kłodawa za 2023r. stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych Kłodawa i Luboniek.**

Mieszkańcy Gminy Kłodawa byli zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz wolną od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez konsumentów nie stanowiła ryzyka dla ich zdrowia.

#### 4. Wnioski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole dokonuje oceny przydatności jakości wody do spożycia na podstawie sprawozdań z badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej. Przy ogólnej ocenie jakości wody pomocne były również sprawozdania z badań wody przeprowadzonych przez administratora wodociągów w ramach kontroli wewnętrznych.

W oparciu o nadesłane sprawozdania z badań wody należy stwierdzić, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie wywiązał się z obowiązków w zakresie prowadzenia kontroli wewnętrznej wodociągów: Kłodawa, Luboniek zawartych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537 ze zm.) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Na podstawie § 26 ust. 1, 2 i 4 oraz § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) mieszkańcy Gminy Kłodawa będący odbiorcami wody z ww. wodociągów uzyskują informację o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub z komunikatów umieszczanych na stronach internetowych urzędu gminy oraz administratora wodociągu. Informacja winna zawierać m. in. dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi zagrożeniami zdrowotnymi i zaleceniami mającymi na celu minimalizację zagrożeń dla zdrowia ludzkiego.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Kole  
mgr Anna Kozłowska  
Specjalista epidemiolog

*Otrzymują:*

1. Burmistrz Miasta i Gminy Kłodawa – ePUAP
2. a/a